

附图01：管网平面布置图



图例	
	已成PE100级 50管
	新建PE100级 1.6Mpa 32管
	新建砼包管
	标注
	用水户编号

说明：

1、建设内容：新建PE100级 1.6Mpa 32管1023m、新建PE100级 1.0Mpa 25管1200m、新建检修闸阀井4座；

2、穿地坝及砼包管处都需在外侧采用DN40 壁厚3.5mm不锈钢进行套管保护；

3、入户管网每户按照50m计。

四川深港工程勘测设计有限公司

批准	蒋波		2025年南城街道两路社区2组黎家坡群众生活饮水建设项目	水 工 部 分 实 施 设计	
审定	雷亭				
审查	曾川				
校核	李娜				
设计	谢德淮				
制图	张玉洁		管网平面布置图		
发证单位	国家住建部				
设计证号	A251026180	比 例	见 图	日 期	2025.10
		图 号	TL-NC-01		